п/№	Запрашиваемые данные	Параметры	Ответы Заказчика
1	Номинальное напряжение кВ:	6/10	10
2	Схема подключения счетчика:	3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН / 2ТТ+2ТН	3ТТ+3ТН
3	Расположение шкафа учета:	На опоре / другое	На опоре
4	***Трансформатор напряжения 3х3НОЛ—0,6:***		
-	Класс точности обмотки измерения:	0,2 или 0,5	0,5
5	***Трансформаторы тока ТОЛ-10:***		
-	Номинальный первичный ток, А	5,10,15,20,30,40,50,75,100,150, 200,300,400,600	10
-	Класс точности обмотки измерения:	0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5	0,5S
6	***Счетчик электроэнергии:***	Тип счётчика	Меркурий-230 ART-00 PQRSIDN 5A, 57,7/110 В
Интеграция в АСКУЭ			
9	Способ передачи данных GSM	Да или нет	Да
10	Порты связи;	RS-485 / RS-232 / токовая петля	
11	Количество заказываемых устройств		1
12	Доставка	Самовывоз со склада / доставка поставщика	
Сведения о заказчике:			
13	Организация :	ИП Смирнова Т.Н.	
14	Объект:	Магазин на земельном участке с кад. номером 69:10:0270112:191 расположенном в Щербинском с/п, Калининского района, Тверской области, ж/д ст. Чуприяновка, ул. Привокзальная, зд. 2.	
15	Ответственное лицо (должность, Ф.И.О.)		
Контактные сведения			
16	Телефон, факс, E-mail		

Заказчик: _____ _____

М.П.
« » 20 г.

М.П.
« » 20 г.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Шевков			12.20
Разраб.		Кузнецов			

20К/104 - ЭС.ОЛ2

Магазин на земельном участке с кад. номером 69:10:0270112:191 расположенном в Щербинском с/п, Калининского района, Тверской области, ж/д ст.Чуприяновка ул.Привокзальная, зд.2.

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Опросный лист на ПКУ-10 кВ

ООО "ПБ "Линия"

Копировал

А4